

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБОУ  
«Северокоммунарская средняя  
общеобразовательная  
школа»



/Е.А.Овчинникова/  
"09" января 2018 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур  
к паспорту доступности объекта социальной, инженерной  
и транспортной инфраструктур  
N 1

Сивинский Муниципальный район  
(Наименование территориального  
образования Пермского края)

"09" января 2018 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Северокоммунарская средняя общеобразовательная школа», здание школы
- 1.2. Адрес объекта: 617252, Пермский край, п.Северный Коммунар, ул. Полины Осипенко -4
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
отдельно стоящее здание: 3 этажей, **2630,4** кв. м;  
часть здания: \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м;  
наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **15874 кв. м.**
- 1.4. Год постройки здания: 1966, последнего капитального ремонта: 2017.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:  
текущего 06.2018,  
Капитального неопред.
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Северокоммунарская средняя общеобразовательная школа»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 617252, Пермский край, п.Северный Коммунар, ул. Полины Осипенко-4

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)  
образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг образовательные услуги

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): неровная асфальтовая дорога.  
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 500 м;
- 3.2.2. время движения (пешком): 10 мин.;
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет);
- 3.2.4. перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет;

3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет;  
3.2.6. перепады высоты на пути: есть,

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет  
(нет)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания.

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	2	3
1	Все категории инвалидов и МГ	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	А

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	2	3	4	5
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (У, Г) ВНД (К, О, С)	1, 2, 3 (План участка школы)	1, 2, 3, 4
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (У, Г) ВНД (К, О, С)	(Позтаж. план 1 этаж)	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДЧ-И (У, Г) ВНД (К, О, С)	(Позтажн план 1 этаж)  (План участка школы)	12, 13, 14, 15, 16
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У, Г) ВНД (К, О, С)	(Позтажный план 1 этаж)	17, 18, 19, 20, 21, 22
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У, Г) ВНД (К, О, С)	(Позтаж. план 1 этаж)	№23-26

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И(К,О,Г,У), ВНД (С)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И(К,О,У,Г) ВНД(С)		

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

Объект временно не доступен для инвалидов с заболеванием опорно-двигательного аппарата в том числе на креслах-колясках, с нарушением органов зрения, препятствием является ступени к входной группе, (отсутствие перил, пандусов), отсутствие контрастных тактильных направляющих, отсутствие доступности внутренних помещений 2 и 3 этажей.

Для инвалидов с нарушением органов слуха частично доступно, так как отсутствует сотрудник имеющий навыки общения с инвалидами данной категории. Объект полностью доступен для детей с нарушением умственного развития.

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <***>
1	2	3
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (текущий) и организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	ремонт (текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ремонт (текущий)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт (текущий)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт (текущий)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	организационные мероприятия
8	Все зоны и участки	Привести в соответствие Оборудовать согласно нормативным требованиям

##### 4.2. Период проведения работ

Устройство асфальтированной площадки и подъездных путей к зданию школы - 2018г.

в рамках исполнения программы по устойчивому развитию сельских территорий.

##### 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

Территория, прилегающая к зданию

ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности: для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, в том числе на креслах-колясках, с поражением органов слуха частично доступно. Для инвалидов с поражением органов зрения - доступно условно. Полностью доступно для инвалидов с нарушениями умственного развития.

##### 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на комиссии \_\_\_\_\_;

(наименование комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать):

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  
Управление образования Сивинского Муниципального района (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: в случае, если будут допускаться существенные отклонения от рекомендаций, предложенных в паспорте доступности объекта, анкете и акте обследования объекта к паспорту доступности объекта.

4.4.6. другое: финансирование в рамках проекта по устойчивому развитию сельских территорий

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта, прилагается:

(наименование документа и выдавшей его организации, дата)

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации.

Возможно последующее размещение информации об объекте на карте доступности Министерства социального развития Пермского края

(<https://bezbarierov.permkrai.ru/>).

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. территории, прилегающей к объекту, на 2 л.;

2. входа (входов) в здание на 2 л.;

3. путей движения в здании на 2 л.;

4. зоны целевого назначения объекта на 2 л.;

5. санитарно-гигиенических помещений на 2 л.;

6. системы информации (и связи) на объекте на 3 л.

Результаты фотофиксации на объекте на 26 л.

Кадастровый, технический паспорт, поэтажный план, план участка школы на 13 л.


Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту):

Устав (1-4 стр.) 4 л.

Руководитель комиссии

Инженер по О.Т.и Т.Б. К.М.Чесноков

(Должность, ФИО)



(Подпись)

Члены комиссии:

Зам.директора по УР, Т.И.Анисимова  
(Должность, ФИО)



(Подпись)

Зам.директора по ХЧ, М.С.Власов  
(Должность, ФИО)



(Подпись)

Секретарь, С.Б.Первакова  
(Должность, ФИО)



(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов:

Ведущий специалист АНО «Ресурсно-информационной  
центр «Доступная среда», член ПКО ВОИ

Р.Ф. Аксilenko  
(Должность, ФИО)



(Подпись)